


«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ
МИНИСТРЛІГІ ТЕХНИКАЛЫҚ
РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ
КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА
ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ГОРОДУ АЛМАТЫ»

050040, Алматы қ. Жандосов көшесі, 2
Тел/факс.: 8(727) 392-15-03
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru

050040, г. Алматы, ул. Джандосова, 2
тел/факс.: 8(727) 392-15-03
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru



Директору ТОО «Юг-
Электрокомплект»
Кожевникову С.С.

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Алматы рассмотрел Ваше письмо № 362 от 11 августа 2021 года сообщает следующее.

В соответствии с Правилами отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов, утвержденными Приказом Министра торговли и интеграции РК от 29 мая 2021 года за № 373-НҚ, основанием для отзыва продукции является установление изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, импортером или продавцом выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо, импортер или продавец в целях избежания рисков самостоятельно отзывает у приобретателя продукцию и идентифицирует конкретную партию, объем, единицу продукции подлежащей отзыву.

Согласно предоставленных Вами протоколов испытания от 29.07.2021г. за № 59К21, № СВЗ/004/290721/1К-1, № СВЗ/004/290721/1К-2, № СВЗ/004/290721/1К-3, № СВЗ/004/290721/1К-4 выданные ИЦ «Кабельтестстандарт» ТОО «FORBEST» и ИЦ ТОО «Казэкспоаудит» установлено, что кабельные продукции производства АО «Казэнергокабель» тип: АВВГ 2Х2,5; АВВГ 2 х 4; АВВГ 2 х 6; АВВГ 3 х 2,5 не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия» по номинальной толщине наружной оболочки.

В целях предотвращения наступления общественно опасных последствий, представляющих непосредственную угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, руководствуясь статьей 44 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и пункта 3 Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов, утвержденной Приказом Министра торговли и интеграции РК от 29 мая 2021 года за № 373-НҚ, рекомендуем Вам принять меры по отзыву продукции, не соответствующей требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011.

Отзыв продукции, не соответствующей требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 осуществляется согласно Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов, утвержденной Приказом Министра торговли и интеграции РК от 29 мая 2021 года за № 373-НҚ.

По результатам принятых мер по отзыву продукции проинформировать Департамент технического регулирования и метрологии по г.Алматы в установленные законом сроки.

Дополнительно сообщаем, что если изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортер и продавец не предпринимает меры по добровольному отзыву несоответствующей продукции от приобретателя, уполномоченный орган в области технического регулирования вправе принять меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Руководитель



С. Капаев

✉ Кызгарин К.Б.

☎ 292-25-37, 8-701-314-3002